




VOLNÝ TERÉN, CHODNÍK
celá trasa VO bude uložena do chráničky korugované DN63
zpevněné plochy budou opraveny s přesahem 0,25m mimo výkop
nezpevněné štěrkové komunikace budou uvedeny do původního stavu a dosypány štěrkem
na travnatých plochách bude provedeno sejmutí, položení drnu a dodatečné osetí travou




KOMUNIKACE, VJEZDY
celá trasa VO bude uložena do chráničky korugované DN63
zpevněné plochy budou opraveny s přesahem 0,25m mimo výkop
nezpevněné štěrkové komunikace budou uvedeny do původního stavu a dosypány štěrkem
na travnatých plochách bude provedeno sejmutí, položení drnu a dodatečné osetí travou



PODÉLNÉ ULOŽENÍ V POZEMCÍCH SSKHK
celá trasa VO bude uložena do chráničky korugované DN63
zpevněné plochy budou opraveny s přesahem 0,25m mimo výkop
nezpevněné štěrkové komunikace budou uvedeny do původního stavu a dosypány štěrkem
na travnatých plochách bude provedeno sejmutí, položení drnu a dodatečné osetí travou



PROTLAKY POD KOMUNIKACÍ SSKHK BUDOU V HLOUBCE MIN. 130 CM.

Zodpovědný projektant: Jaroslav Kulička Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz		Vypracoval: Jaroslav Kulička Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz		<div></div> <div>JAROSLAV KULIČKA elektroprojekty</div> <div>ČKAIT 0602653 IC: 76512037 Mob.: 737 559 067 E-mail: jaroslavkulicka@seznam.cz Web: www.jaroslavkulicka.cz</div>	
Investor: Obec Třebíhošť, Třebíhošť 106, 544 01 Třebíhošť					
Název stavby: VO DOLNÍ DEHTOV rekonstrukce v rámci obnovy distribuční sítě NN v lokalitě Část stavby: SO 01 - Nové kabelové vedení VO SO 02 - Odstranění stávajícího nadzemního vedení VO				Číslo stavby: 2020-0076	
				Datum: 3/2021	
				Formát: 297x590	
				Měřítko: 1:40	
				Stupeň: DÚR (DPS)	
Název dokumentu: Charakteristické řezy				Číslo dokumentu: D.2 (D.2.b.1)	Číslo paré: