

VO DOLNÍ DEHTOV

Legenda:

- stožár VO TYP A - projektovaný (třístupňový, výška nad zemí 7m, výložník 1m, LED svítidlo)
- stožár VO TYP B - projektovaný (třístupňový, výška nad zemí 6m, výložník 1m, LED svítidlo)
- stožár VO TYP C - projektovaný (třístupňový, výška nad zemí 6m, bez výložníku, LED svítidlo)
- stožár VO - stávající
- kabelové vedení VO - projektované
- kabelové vedení VO - stávající
- svítidlo VO na sloupu ČEZ Distribuce a.s. - demontované
- nadzemní vedení VO - demontované
- nadzemní vedení VN ČEZ Distribuce a.s. - stávající / ochranné pásmo 10m
- nadzemní vedení NN ČEZ Distribuce a.s. - demontované v rámci stavby ČEZ Distribuce a.s.
- kabelové vedení NN ČEZ Distribuce a.s. - demontované v rámci stavby ČEZ Distribuce a.s.
- pojistková skříň NN ČEZ Distribuce a.s. - projektovaná v rámci stavby ČEZ Distribuce a.s.

kabelové vedení VO - projektované

světlo VO na sloupu ČEZ Distribuce a.s. - demontované

nadzemní vedení VN ČEZ Distribuce a.s. - stávající / ochranné pásmo 10m

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce a.s. - demontované v rámci stavby ČEZ Distribuce a.s.,

kabelové vedení NN ČEZ Distribuce a.s. - projektované v rámci stavby ČEZ Distribuce a.s. / ochranné pásmo 1m

kanalizace - stávající / ochranné pásmo 1,5m

sdělovací vedení podzemní - stávající / ochra

hranice sloučených parcel

rozhraní ploch

budowy

0

.....

odpis

číslo a obsah pozemku(ů):

033, 120

souhlasím(e) s umístěním stavby.

Ing. Zbyněk Dufek

Ohradní 1358/4;

4000 Praha 4

datum narodení:

3.1. 2022

.....

Def 2.12.

odnie