



Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
Horní Lánov 61
543 41 Lánov

Jaroslav Kulička
elektroprojekty
Okružní 932
517 21 Týniště nad Orlicí

V Lánově dne: 13.prosince 2021

Věc: Stanovisko provozovatele

Na základě Vaší žádosti z 01.12.2021 doručené 01.12.2021 o vyjádření provozovatele k projektu stavby „VO DOLNÍ DEHTOV, rekonstrukce v rámci obnovy distribuční sítě NN v lokalitě“ (investor: Obec Třebihošť) Vám jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Třebihošť sdělujeme, že se v zájmovém území **nacházejí sítě v naší správě** – jedná se o vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu ve vlastnictví Obce Třebihošť.

Se stavbou souhlasíme za následujících podmínek:

1. Upozorňujeme, že dotčené podzemní sítě jsou pod režimem ochranného pásma dle zákona 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích). Vymezené ochranné pásmo pro potrubí do průměru 500 mm včetně je 1,5 m na každou stranu od vnějšího líce potrubí a nad 500 mm je 2,5 m. Výjimku z ochranných pásem může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.
2. **Lampy a trasy kabelů navržených v souběhu s vodovodem a kanalizací budou v maximální možné míře umístěné mimo ochranná pásma vodovodu a kanalizace!** Po ověření průběhů tras vodovodu a kanalizace bude splnění této podmínky ověřeno před zahájením stavby na místě za účasti provozovatele. Pokud s ohledem na místní podmínky nebude možné tento požadavek splnit, bude dohodnuto, za jakých podmínek bude možné umístit kabelové vedení v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace.
3. Před zahájením stavebních prací musíte požádat naší firmu nebo námi pověřeného zástupce o vytyčení polohy podzemního vedení v terénu. Vytyčení bude provedeno na základě objednávky a veškeré náklady na práce související s určením polohy vedení půjdou na vrub stavebníka.
4. Před zahájením zemních prací je nutné ověřit přesnou polohu zařízení ručně kopanými sondami. Všichni pracovníci, kteří budou provádět práce v blízkosti našeho zařízení, musí být prokazatelně seznámeni s jeho existencí.
5. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,0 m od vnějšího líce vodovodního a kanalizačního potrubí budou prováděny ručně a se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vodovodu a kanalizace.

6. Při všech stavebních pracích je nutné zajistit dodržování platných předpisů a norem, zejména pak ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí.
7. Pokud dojde při provádění zemních prací k obnažení podzemního vedení v naší správě, musí být toto řádně zajištěno proti možnému poškození.
8. Každé poškození zařízení v naší správě je nutné neprodleně oznámit naší firmě na telefonní číslo 499 426 515, příp. na e-mail: info@vhs-rt.cz
9. Před záhozem obnaženého zařízení v naší správě je povinností investora, příp. dodavatele stavby, přizvat našeho pracovníka ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a ke kontrole uložení našeho zařízení s ohledem na prováděnou stavbu.
10. V trase vodovodního a kanalizačního potrubí nebudou umístovány skládky materiálu a objekty zařízení staveniště.
11. V místech, kde bude v nezpevněném terénu pojíždět stavební mechanizace v trase vodovodního a kanalizačního potrubí, bude provedeno provizorní zpevnění povrchu terénu silničními panely.
12. V ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok se nebudou umísťovat žádné konstrukce nebo podobná zařízení a nebudou zde prováděny žádné zemní práce ani terénní úpravy bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky ode dne vydání.

Toto stanovisko je vydáváno pro potřeby vydání územního souhlasu a souhlasu s odstraněním stavby.

S pozdravem

Richard Trkan
jednatel společnosti

Vyřizuje:
Ing. Eva Gebrtová
Tel. 499 432 341, 739 017 662
e-mail: gebrtova@vhs-rt.cz



Vodohospodářské služby RT, s.r.o.
Horní Lánov 61
543 41 Lánov
IČO: 27 46 15 56
DIČ: CZ 27 46 15 56
www.vhs-rt.cz
tel.: 499 426 515
e-mail: info@vhs-rt.cz

Příloha: orientační zákresy tras vodovodu a kanalizace – digitálně

Na vědomí: Obec Třebihošť

