

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Jaroslav Kulička
Okružní 932
517 21 Týniště nad Orlicí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2021/056708

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
13.1.2022

VO Dolní Dehtov

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracoval Jaroslav Kulička ve stupni pro provedení stavby z 03/2021. Podle předložené dokumentace se jedná o výstavbu veřejného osvětlení (VO) místní části Dolní Dehtov v k.ú. Horní Dehtov. Předmětná stavba bude provedena z důvodu rekonstrukce vedení NN.

V rámci akce dojde k umístění nového kabelového vedení VO v souběhu s vedením NN včetně osvětlovacích bodů a to v úseku od objektu č.p. 24 na stavebním pozemku č. 93 po pozemek p.č. 1159. Celá trasa vedení VO je řešena podél komunikace č. 3008 a přilehlých místních komunikací.

Při výstavbě dojde k souběhu navrženého kabelového vedení VO s bezejmenným vodním tokem (IDVT 10177293) a to v ř. km 0,42 – 0,56. Dále dojde ke křížení s uvedeným tokem v ř. km 0,56 a to pomocí uložení chráničky v místě propustku a v ř. km 0,80 v místě zatrubené části koryta toku. Uvedený vodní tok je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Úprava koryta toku (zatrubení v ř. km 0,80) není ve správě a majetku našeho podniku. Pozemek koryta toku u místa křížení a souběhu s vedením VO p.č. 1155 v k.ú. Horní Dehtov je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Obec Třebihošť, Třebihošť 106, 544 01 Třebihošť.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_1410 - Bystřice od pramene po Bašnický potok, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 645909, X: 1017186.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:
- Křížení a souběh navrženého vedení NN s vodním tokem musí být provedeno v souladu s ČSN 75 21 30 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“.
 - Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod. Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku a k poškození jeho koryta. Požadujeme volně ložený materiál neskladovat v korytech a na pobřežních pozemcích.

- Kabelové vedení NN vedené v souběhu s vodním tokem požadujeme umístit v minimální odstupové vzdálenosti **3 m** od břehové hrany koryta toku. Dále bude vedení do vzdálenosti **6 m** od břehové hrany toku opatřeno chráničkou, aby bylo zabezpečeno a ochráněno na možnost přejezdu těžkou technikou správce vodního toku.
- Veškeré práce budou provedeny mimo pozemek p.č. 1155 v k.ú. Horní Dehtov ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik.
- Umístění kabelového vedení a stožáru veřejného osvětlení v místě zatrubeného vodního toku bude projednáno s jeho vlastníkem.
- Zahájení a ukončení prací bude předem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik - provozní středisko Jičín (Jarošovská 103, 506 01 Jičín, ☎ 493 533 968).
- Zástupce výše uvedeného provozního střediska Jičín (Z. Sobota, ☎ 724 614 010, sobotaz@pla.cz) požadujeme přizvat k odsouhlasení trasy vedení v souběhu s vodním tokem, ke kontrole při provádění prací v blízkosti koryta toku a po dokončení prací.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí

PL – Z1 Jablonec nad Nisou, PS Jičín